



POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemków
e-mail: biuro@pzdp.pl

PZDP

centrala telefoniczna:
76/ 831-94-74
strona:
www.bip.pzdp.pl



Przemków, dnia 28 marca 2018 r.

IN 254.2.II.7.2018

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Przemków” – część 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na zadanie: „Remont nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Przemków” – część 2 zostały złożone zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W załączniku nr 2 Zamawiający przedłożył kosztorys ofertowy do wyceny. Pozycja nr 8 kosztorysu mówi o wykonaniu koryta pod zjazdem. Prosimy o informację czy jest to zjazd gruntowy czy też o innej nawierzchni. Prosimy o informację czy w cenie należy ująć koszty wywozu i na jaką odległość wraz kosztami utylizacji.

Odpowiedź:

W zakresie zadania będącego przedmiotem postępowania Zamawiający uwzględnił korytowanie 2 zjazdów o nawierzchni gruntowej o łącznej pow. ok. 58 m². Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne wbudowanie materiału z korytowania w korpus drogowy lub zagospodarowanie we własnym zakresie zgodnie z przepisami prawa. Opis sposobu obliczania ceny oferty został określony w rozdziale A-VII SIWZ.

Pytanie 2:

Mając na uwadze iż pobocza drogi są w części poboczami gruntowymi, prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje utwardzenie poboczy po wykonaniu nawierzchni jezdni. Czy Zamawiający przewiduje w ramach zadania ścięcie poboczy.

Odpowiedź:

W zakresie przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przewiduje utwardzenia ani ścinki poboczy drogi.

Pytanie 3:

Zamówienie przewiduje wykonanie nawierzchni warstwy profilującej oraz ścieralnej z MMA, prosimy o podanie kategorii ruchu oraz rodzaju zastosowanych mieszanek bitumicznych co pozwoli na prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR3. Mieszanka AC 8 S

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych

Adam Mielniczuk
Adam Mielniczuk