

Polkowice, dn. 09.06.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.125.2016

Na podstawie art. 7d, 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520, 821, 1137) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia się następujące usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady:	sieć kanalizacji deszczowej (2 szt.), przyłącze kanalizacji deszczowej (5 szt.)
Lokalizacja:	Gmina: Radwanice Obręb: Kłębanowice, dz.: 62, 81, 109/3, 112, 138
Wnioskodawca:	WP PROJEKT PRZEMYSŁAW WOCH 51-164 Wrocław ul. Toruńska 2/19
Inwestor:	POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 59-170 Przemków ul. Fabryczna 16
Przewodniczący:	Małgorzata Antczak
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Opłata nr:	125/16/0
Sposób przeprowadz.:	inny
Data wpływu:	10.05.2016
Data narady:	09.06.2016

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zamieszczoną w dokumentacji projektowej, będącą przedmiotem narady koordynacyjnej, uzgadniam bez uwag.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	ENERGETYKA Spółka z o.o. w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin	Uzgodniono bez uwag- brak kolizji z sieciami elektrycznymi.
2	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice, Kaźmierzów 100, 59-101 Polkowice	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
3	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
4	KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna	Nie dotyczy.
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław	W obrębie działek ujętych w zestawieniu sieć gazowa eksploatowana przez GAZ-SYSTEM S.A. nie istnieje.
6	Orange Polska Spółka Akcyjna Al. Rzeczypospolitej 5 59-220 Legnica	<p>1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:</p> <p>ORANGE POLSKA S.A. Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Purkyniego 2 50-155 Wrocław fax. 71 347 07 23</p> <p>2. Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości;</p> <p>3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;</p> <p>4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.</p>
7	Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

8	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Leszno ul. Przemysłowa 12 64-100 Leszno	Bez uwag.
9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Gazu Głogów ul. Obrońców Pokoju 34 67-200 Głogów	Bez uwag.
10	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica	<p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw.,</p> <p>Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii elektroenergetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linii nN - 1 m, - linii SN - 2 m, - linii WN - 5 m.
11	Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice	Bez uwag.
12	Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach, Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice	Bez uwag.

z up. STAROSTY
INSPEKTOR

M. Antczak
mgr inż. Małgorzata Antczak

